

# Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309-1 (Stand 05/14) des Nahwärmenetzes "Breitwies, im Steingarten, Zur Wart, Flurhübel" in Konken

der Stadtwerke Kusel GmbH

mit Planzahlen 2016

Primärenergiefaktor  $f_{p,FW} = 0$

Der bescheinigte Primärenergiefaktor beruht auf Plandaten des Versorgungsunternehmens aus dem Jahr 2016 gemäß Gutachten der Ingenieurberatung ZICON vom 28. Juni 2016.

## Zusätzliche Angaben:

geplanter Anteil an Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung mit Biomethan: 70%

Die Bescheinigung ist gültig bis zum 3. Juli 2023

Ort, Datum  
Ludwigshafen, 4. Juli 2016

Name des Ausstellers

fp-Gutachter-Nr.: FW 609-003

